

# Abnahmeprotokoll für Brandmeldeanlagen zur Aufschaltung auf die LST Kreis Höxter



**Für die Abnahme zuständige Brandschutzbehörde:**

Stadtverwaltung der Hansestadt Warburg  
Fachbereich IV „Ordnung und Soziales“: Vorbeugender Brandschutz  
Bahnhofsstraße 28  
34414 Warburg

**Für die Aufschaltung zuständige Stelle:**

Leitstelle des Kreis Höxter  
Am Galgenberg 7  
33034 Brakel

Objektbezogene Brandmeldeanlagennummer: \_\_\_\_\_

## Abnahmeobjekt

<b>Objektname:</b>
<b>Straße/Hausnummer:</b>
<b>Postleitzahl/Ort:</b>
<b>Telefon/Fax:</b>
<b>E-Mail:</b>

## Betreiber der Brandmeldeanlage

<b>Name:</b>
<b>Straße/Hausnummer:</b>
<b>Postleitzahl/Ort:</b>
<b>Telefon/Fax:</b>
<b>E-Mail:</b>

## Errichter

<b>Name:</b>
<b>Straße/Hausnummer:</b>
<b>Postleitzahl/Ort:</b>
<b>Telefon/Fax:</b>
<b>E-Mail:</b>

## Wartungsfirma

<b>Name:</b>
<b>Straße/Hausnummer:</b>
<b>Postleitzahl/Ort:</b>
<b>Telefon/Fax:</b>
<b>E-Mail:</b>

## Allgemeine Angaben zur Anlage

### I. Schutzzumfang

- a) Kategorie I (Vollschutz)
- b) Kategorie II (Teilschutz)
- c) Kategorie III (Schutz von Fluchtwegen)
- d) Kategorie IV (Einrichtungsschutz)

### II. Art und Anzahl der aufgeschalteten Signalgeber

Art	Anzahl

### III. Anzahl der Alarmierungsbereiche

Alarmierungsbereiche	

### IV. Anzahl der Meldergruppen

---

### V. Art und Anzahl der Melder

Automatische Melder	Art der Melder	Anzahl
Rauchmelder	Ionisationsmelder	
	Optische Rauchmelder	
	Optische Linearrauchmelder	
	Rauchansaugsysteme	
Wärmemelder	Wärmemaximalmelder	
	Wärmedifferentialmelder	
	Wärmemaximaldifferentialmelder	
	Linienförmige Wärmemelder	
Flammenmelder	UV-Flammenmelder	
	IR-Flammenmelder	
Sondermelder	Gasmelder	
	Mehrfachmelder	

Nicht automatische Melder	Anzahl
Handfeuermelder	
Sonstige Melder	

Vorhandene Einrichtungen	JA	NEIN
<b>Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Schlüssel < 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verplombt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <sup>1</sup>
Beheizt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grüne Blitzleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schließanlage des Betreibers</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktives Schließsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <sup>2,3</sup>
Transponder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <sup>2,3</sup>
<b>Freischaltelement (FSE)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigene Meldergruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Separate Feuerwehrlaufkarte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auslösung Brandfallsteuerung	<input type="checkbox"/> (!)	<input type="checkbox"/>
<b>Brandmeldezentrale (BMZ)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gute Zugänglichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlüssel für Handfeuermelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandmelder in der BMZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsbuch ist hinterlegt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleitung ist hinterlegt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufkleber der Wartungsfirma vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehrinformationszentrale (FIZ)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standort nach Vorgaben gewählt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kennzeichnung vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gute Zugänglichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmierung nach TAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerwehrlaufkarten vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerwehrplan vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebäudefunkbedienfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Der Eigentümer verzichtet auf eine Plombe zur Sicherung der Schlüssel und trägt alle daraus eventuell resultierenden Schäden.

<sup>2</sup> Schließkontrolle: Büro des Betriebsrates / Büro der Betriebsleitung / Archiv für Personaldokumente / neue Schließbereiche

<sup>3</sup> Jährlicher Austausch der Batterien

<b>Brandmelder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandfallmatrix vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschriftung nach TAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischendeckenmelder inkl. Hilfswerkzeugen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Verweis auf Laufkarten gegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rauch- und Brandmeldekameras</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art und Anzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Aufgeschaltete Löschanlagen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art und Umfang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerwehrlaufkarten entsprechend gekennzeichnet nach TAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehrlaufkarten</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vollständiger DIN A3 Kartensatz & als PDF-Datei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farbcodierung der Reiter entsprechend TAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Feuerwehrplan</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorhanden bzw. gefordert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entspricht Vorgaben des Informationsblatt Nr.2 der Feuerwehr Warburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Betreiberpflichten</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr sind ausgeschildert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drei Ansprechpartner mit vollständigen Kontaktdaten (mobil & privat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Verfügbarkeit innerhalb 30min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfprotokoll des Sachverständigen eingesehen und für i.O. empfunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wartungsvertrag mit Fachfirma vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Eingebaute Schlösser und hinterlegte Schlüssel

- FSD – Umstellschloss mit Doppelbartschlüssel:
  - FSE – Profilhalbzylinder:
  - FBF – Profilhalbzylinder:
  - FAT – Profilhalbzylinder:
  - FGB – Profilhalbzylinder:
  - FES – Profilhalbzylinder:
- Anzahl:
- Toranlage – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_
  - Schranken – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_ – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_ – Profilhalbzylinder: \_\_\_\_\_
  - Funktionsüberprüfung der eingebauten Schlösser
  - Stichprobenkontrolle mit den zu hinterlegenden Schlüsseln

<b>Überprüfte Funktionen</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
<b>Brandfallsteuerung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entriegelung des Schlüsseldepos sowie Anschalten der Blitzleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSE löst keine Brandfallsteuerung aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSE löst Öffnung FSD mit <input type="checkbox"/> oder ohne <input type="checkbox"/> Rückmeldung aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FBF alle Funktionen überprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aussendung der Alarmsignale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erteilung von Löschbefehlen (Löschanlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evakuierungsbefehle für Aufzugsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einschaltung der Entrauchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnung von Rauch- und Wärmeabzügen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schließen von Brandschutztoren und Rauchschutztüren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entriegelung der Fluchttüren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sperrung der Gasversorgung des Gebäudes/Anlage mittels Magnetventilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stichprobenkontrolle der Laufkarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nummerierung der Rauchmelder zum Raumeingang ausgerichtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nummerierung gut lesbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verdeckte Rauchmelder durch Revisionsklappen erreichbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfsmittel vorhanden, dokumentiert und einsatzbereit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **Übergabe folgender Dokumente (in Kopie) am Tag der Abnahme an die Feuerwehr Warburg:**

- 1) Abstimmung/BMA- Konzept gem. Nr. 5.6 DIN 14675
- 2) Aktualisierte Ausführungsunterlagen gem. 7.5 DIN 14675
- 3) Inbetriebsetzungsprotokoll gem. Nr. 8.3 DIN 14675
- 4) Wartungsvertrag mit einer Fachfirma
- 5) Nachweis der Zertifizierung folgender Beteiligten
  - Planungsfirma gem. DIN 14675 / VDS / akkreditierte Stelle
  - Errichtungsfirma gem. DIN 14675 / VDS / akkreditierte Stelle
  - Servicestelle gem. DIN EN 50518 / akkreditierte Stelle
- 6) Konformitätsbescheinigung bzw. Fachbauleitererklärung mit verbindlicher Erklärung, dass die Anlage entsprechend der DIN 14675 und nach den örtlich geltenden AB errichtet worden ist
- 7) Sachverständigenabnahme für Brandmeldeanlagen
- 8) Sachverständigenabnahme für Löschanlagen
- 9) Unterweisungsnachweis der in der BMA eingewiesenen Personen, welche innerhalb 30 min nach Alarmierung der Feuerwehr vor Ort ist
- 10) Feuerwehrlaufkarte gem. den AB
- 11) Feuerwehrplan gem. den AB
- 12) Einbauanzeige gem. StrlSchV bei Ionisationsmeldern

## Mängel und Abweichungen gegenüber dem Planungsstand

a) *Bei der Abnahme erkannte Mängel*

b) *Abweichungen zum Planungsauftrag*

→ Ergeben sich Abweichungen zur Planung, so ist zu prüfen, ob alle Schutzziele noch eingehalten werden

c) *Ersatzmaßnahmen*

d) *Sonstiges*

## Benennung der Verantwortlichen für die Systembetreuung und deren Erreichbarkeit<sup>4</sup>

I.

--

II.

--

III.

--

IV.

--

---

<sup>4</sup> a) Name / b) Anschrift / c) Telefonnummer mobil / d) Telefon privat / e) E-Mail



## Erklärungen

### -Nachweis des Aufbaus der Anlage nach geltenden Vorschriften-

#### **Des Errichters**

Der Errichter der o. g. Brandmeldeanlage versichert, die Installation und Prüfung u. a. gemäß den Bestimmungen der DIN 14461, DIN 14675, DIN-VDE 0800-1, DIN-VDE 0833-1/-2, DIN EN 54, DIN VDE 0845 Teil 1, RbALei und in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN-VDE 0165 vorgenommen zu haben. Die technischen Anschlussbestimmungen der Feuerwehr Warburg in der jeweils gültigen Fassung wurden eingehalten.

#### **Des Betreibers**

Der Betreiber erklärt mit Unterschrift die Anerkennung und Einhaltung der Anschlussbestimmungen für Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Warburg in der jeweils gültigen Fassung.

Die oben benannte Brandmeldeanlage wird hiermit:

- Mängelfrei abgenommen
- Mit geringen Mängeln abgenommen, die bis zum \_\_\_\_\_ zu beheben sind.
- Nicht abgenommen. Ein erneuter Termin ist notwendig.

Die Feuerwehr Warburg, Abt. Vorbeugender Brandschutz, erteilt hiermit die Freigabe zur Aufschaltung an die Kreisleitstelle Höxter:

JA. Datum der Aufschaltung: \_\_\_\_\_

NEIN.

#### **Bei der Abnahme anwesende Personen**

<b>Betreiber</b>
<b>Errichter</b>
<b>Wartungsfirma</b>
<b>Brandschutzbehörde</b>

Name in Druckschrift

Unterschrift

Beginn der Abnahme: \_\_\_\_\_

Ende der Abnahme: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum